

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2024

Commune : PRUNIERES
LE NAUTIC

Site de baignade : LE NAUTIC

Classement issu de la période 2020 à 2023

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 19 août 2024 à 11:06

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22,3	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,3	Fréquentation :	Faible
PH	8,5	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
Transparence (m) :	1,30	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE
DÉCHETS SUR LA PLAGES	ABSENCE	ENTRETIEN DE LA PLAGES	Satisfaisant
		NÉBULOSITÉ DE LA VEILLE	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

		Normes
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	(Voir ci dessous)
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	(Voir ci dessous)

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	< 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	< 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 21 août 2024
Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation
Le Délégué Départemental



Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET EN MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>